

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

ООО "ФСК "Энерго Строй"
Павловский район

Наименование объектов	Длина трубопроводов теплосети (двухтрубн), км	Перерыв в подаче тепловой энергии (аварийная ситуация) на трубопроводах отопления и ГВС	Установленная мощность на 01.01.19, Гкал/час	количество прекращений подачи тепловой энергии, в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	количество прекращений подачи тепловой энергии, в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на установленной мощности	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущаемой с коллекторов источников тепловой энергии	Материальная характеристика сети, м2	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Величина потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
Котельные ООО "ФСК "Энерго Строй"	67,900	0	113,617	0,0000	0,0000	168,308	8873,35	1,03	9 177,89

Директор ООО "ФСК "Энерго Строй"

 Гаврилов Юрий Александрович

Исполнитель: Плотникова Л.Е.
тел. 8-83171-5-81-75